

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.:DoP-17-0224-01

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood | FLAMEBLOCKER EXQ LIGHT EVO 300/500V ümarkeermega mitmesoonelised |
| 2 | Ulatus | 3x1,5RE; 3x2,5RE; 4x1,5RE; 4x2,5RE; 5x1,5RE; 5x2,5RE |
| 3 | Kavandatud kasutusala(d) | Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele |
| 4 | Tootja | TELE-FONIKA Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice, Polska |
| 5 | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem | 1+ |
| 6 | Ühtlustatud standard | EN 50575:2014+A1:2016 |
| 7 | Teavitatud asutus(ed) | Instytut Techniki Budowlanej NB 1488 |
| 8 | Deklareeritud toimivus | Reageerimine tulele: B2ca-s1a,d0,a1 |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jakub Siemiński

(Nimi)

Myślenice, 2.11.2017

(Koht, väljaandmise kuupäev)

(Allkiri)